



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,
Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 41, Ярославль, 150001, телефон: (4852) 42-92-94, факс: (4852) 73-05-79
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru, yar@cntr.gosnadzor.ru

150054, город Ярославль, улица Щапова, дом 14
(место составления акта)

“ 22 ” ноября 20 19 г.
(дата составления акта)
10 час.00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)**

№ 6.1-0845вн-А/0125Я-2019

По адресу/адресам: 150054, город Ярославль, улица Щапова, дом 14
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 15.11.2019 № Я-915-пр
«О проведении внеплановой выездной проверки муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №36»»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №36»» (далее – МОУ
«Средняя школа №36»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность _____

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня /8 часов с 19 ноября по 22 ноября 2019г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор
Каретина Елена Львовна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

19.11.2019г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Колесников Иван Николаевич – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Каретина Елена Львовна – Директор МОУ «Средняя школа 36», Приказ о назначении на должность от 01.09.2015г. №02-01/1597, Приказ о продлении трудовых отношений с Каретиной Е.Л. от 01.08.2016г. №02-01/1165, Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство от 01.08.2019г. №01-02/125, Сведения из ЕГРЮЛ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проверки установлено следующее:

Общие сведения:

Полное наименование юридического лица: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №36»»

Официальное сокращенное наименование юридического лица: МОУ «Средняя школа №90»

Место нахождения: 150054, город Ярославль, улица Щапова, дом 14

Место фактического осуществления: 150054, город Ярославль, улица Щапова, дом 14

ИНН 7606028159, ОГРН 1027600841740, Тел./факс:

E-mail: yarsch036@yandex.ru

ОКВЭД 86.14 Образование общее среднее

ФИО руководителя, должность: Каретина Елена Львовна – Директор МОУ «Средняя школа 36»,

Приказ о назначении на должность от 01.09.2015г. №02-01/1597, Приказ о продлении трудовых отношений с Каретиной Е.Л. от 01.08.2016г. №02-01/1165, Приказ о назначении ответственного за

электрохозяйство от 01.08.2019г. №01-02/125, Сведения из ЕГРЮЛ

(фамилия, имя, отчество и название должности руководителя, иного лица, признанного в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований безопасности в энергетике, а именно:

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4


1.	Ответственный за электрохозяйство Каретина Е.Л. не прошла очередную проверку знаний.	п.п.1.4.20, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный №4145 от 22 января 2003г.) (далее – ПТЭЭП)	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
2.	Заместитель ответственного за электрохозяйство Нетрусова Т.В. не прошла очередную проверку знаний.	п.п.1.4.20, 1.4.28 ПТЭЭП	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
3.	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не содержит указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	п.п.8.3, 8.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), ПОТЭЭ	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
4.	Инженер-электрик Крысанов Г.Г. не имеет права выполнять оперативные переключения в электроустановках (является ремонтным персоналом)	п.п.1.4.5.1, 1.5.21 ПТЭЭП	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
5.	Удосвершение инженера-электрика Крысанова Г.Г. выдано для работ в организации ООО «Ярэкспертиза»	Приложение 2 Примечание 2 ПОТЭЭ	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
6.	Инженер-электрик Крысанов Г.Г. не имеет права выполнять работы в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации (является ремонтным персоналом)	п.8.1 ПОТЭЭ	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна

7.	В инструкциях по охране труда для электромонтера ИОТ №074-2018 не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.6 ПОТЭЭ	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
8.	Отсутствуют программы подготовки электротехнического персонала	Пункт 1.4.9 ПТЭЭП	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
9.	Отсутствуют программы стажировки	Пункт 1.4.11 ПТЭЭП	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
10.	Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования.	п.1.6.7 ПТЭЭП	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
11.	Отсутствует список работников имеющих право ведения оперативных переговоров (список работников не передан энергоснабжающей организации).	п.1.8.2 ПТЭЭП	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
12.	Отсутствуют утвержденные ответственным за электрохозяйство однолинейные схемы.	п.1.5.8 ПТЭЭП	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
13.	Во ВРУ здания присутствуют посторонние предметы (столы, стулья и т.д.), отсутствует возможность нормально обслуживать электроустановку.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна
14.	Не проведен тепловизионный контроль электрооборудования ВРУ.	п.п.2.2.8, 3.6.39 ПТЭЭП	Юридическое лицо: МОУ «Средняя школа №36» Должностное лицо: Каретина Елена Львовна

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приказ о назначении на должность от 01.09.2015г. №02-01/1597;
2. Приказ о продлении трудовых отношений с Каретиной Е.Л. от 01.08.2016г. №02-01/1165;
3. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство от 01.08.2019г. №01-02/125;
4. Копия Распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 15.11.2019 № Я-915-пр «О проведении внеплановой выездной проверки муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №36»»;
5. Копия Устава МОУ «Средняя школа №36», утвержден приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 12.10.2015г. №01-05/796;
6. Предписание №6.1-0845ви-А/0125Я-2019 от 08.11.2019г.;
7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического
надзора по Ярославской и
Костромской областям




И.Н. Колесников

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Каретина Елена Львовна

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ” ноября 20 19 г.



 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)