



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
**Управление надзорной деятельности**  
 (г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)  
**Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району г. Ярославля**  
 (г. Ярославль, ул. Р. Люксембург, д. 17, тел.: (4852) 25-98-55)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**№ 91**

« 28 » июня 2012 года г. Ярославль  
 09 час. 00 мин.

По адресу/адресам: г. Ярославль, ул. Щапова, д. 14.

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ленинского района г. Ярославля по пожарному надзору Ляченкова Виктора Анатольевича от «15» июня 2012 года № 91, была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении: Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 36

Дата и время проведения проверки в период с 11 час. 00 мин. «21» июня 2012 года по 09 час. 00 мин. «28» июня 2012 года

Общая продолжительность проверки: (6 рабочих дней).

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности по Ленинскому району г. Ярославля

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:**

Директор МОУ СОШ № 36 Васина Г.В. 15.06.2012 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор Ленинского района г. Ярославля по пожарному надзору Тренина Марина Владимировна.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ СОШ № 36 Васина Г.В.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы - трехэтажное, 2 степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Общая площадь здания составляет 5537,7 кв.м. Крыша здания плоская, кровля мягкая. Из здания имеется 8 эвакуационных выходов. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа.

Декларация пожарной безопасности представлена и зарегистрирована.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – стены на путях эвакуации (поэтажные коридоры)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв.	МОУ СОШ № 36 <i>выявлено</i>

	окрашены масляной краской, класс пожарной опасности которой выше чем КМ 1	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 (далее ППР в РФ) ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ	
2.	Не обеспечена передача сигнала срабатывания установок АПС о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01"	ст. 52, 83 ФЗ №123 от 22.07.2009, п. 13.4 НПБ 88-01, п. 12 НПБ 110-03, Постановление администрации ЯО №197 от 24.07.2006 года, Приказ ГУ МЧС России по ЯО №592 от 24.08.2006 года; п. 61 ППР в РФ	МОУ СОШ № 36

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): № 34/1/005192 от 25.04.2011 года, п.п. 1. 4

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего) \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего) \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы \_\_\_\_\_

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
 Ленинского района г. Ярославля  
 по пожарному надзору

  
 М.П. \_\_\_\_\_

М.В. Тренина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МОУ СОШ № 36 Васина Галина Васильевна

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» июня 2012 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
