

Отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии
города Ярославля

СПРАВКА

по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства по охране
труда и технике безопасности в МОУ СОШ № 36

город Ярославль
(место составления акта)

30.11.2015 года
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены по адресу: г. Ярославль, ул. Шапова, 14

Цель проверки: исполнение законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам охраны труда.

Форма проверки: инспекционный контроль с использованием методов документального контроля, обследования и наблюдения за фактическим состоянием проверяемого образовательного учреждения.

Основание проверки: план проверки образовательных учреждений, подведомственных МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля на ноябрь 2015 г.

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:

Н.Е. Кокуев, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обучения
МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля

С.А. Казанский, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обучения МКУ
ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля

В присутствии должностных лиц учреждения:

Е.Л. Каретина, директор школы
О.Б. Иванова, зам. директора по АХР

В ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контролю:

№ п/п	Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов
1	Отсутствует акт выполнения соглашения по охране труда за 1 полугодие 2015 года, основание ст.13 ФЗ " О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" № 10 -ФЗ от 12.01.96; п. 8 Приложение 2 к Положению о службе охраны труда в системе Министерства образования РФ.
2	Проведено обучение не всех работников с проверкой знаний по электробезопасности неэлектротехнического персонала с группой по электробезопасности 1,


	согласно положению утвержденному приказом Минобразования РФ от 06.10.1998 г. № 2535, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
3	С приказами по охране труда, пожарной безопасности ответственные лица не ознакомлены, с правилами внутреннего трудового распорядка вновь принятые работники не ознакомлены, основание ГОСТ 6.30-2003, ППР, Трудовой кодекс РФ, ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система документации. Унифицированная форма системы организационно - распорядительной документации. Требования к оформлению документов»
4	Журнал первичного инструктажа на рабочем месте заполняется не полностью (не всем работникам проводится инструктаж, отсутствует стажировка на рабочем месте, повторные инструктажи проводятся 1 раз в год) основание ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2013 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
5	Отсутствует приказ на лицо, замещающего ответственного за электробезопасность, основание ПТЭЭП
6	Размещение огнетушителя в актовом зале не соответствует требованиям противопожарного режима, основание «Правила противопожарного режима в РФ» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390(ППР в РФ))
7	В тепловом узле отсутствуют инструкция по эксплуатации, основание «Правила эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г.), на лампах отсутствуют плафоны, основание ППБ 101-89.
8	Переработать декларацию пожарной безопасности, не выполняются требования ППР РФ № 390.
9	Не разработаны билеты для итогового экзамена прохождения пожарно-технического минимума. Не выполняются требования приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
10	По итогам специальной оценки рабочих мест не представлен план по улучшению условий труда. Не выполняются требования ст.212 ТК РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009,Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011 г. N 342н

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений
1	Оформлять акты выполнения соглашения по охране труда 2 раза в год в соответствии с Коллективным договором и ст.13 ФЗ " О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" № 10 -ФЗ от 12.01.96; п. 8 Приложение 2 к Положению о службе охраны труда в системе Министерства образования РФ.
2	Провести обучение и проверку знаний по электробезопасности неэлектротехнического персонала с группой по электробезопасности I, в соответствии с Положением, утвержденным приказом Минобразования РФ от 06.10.1998 г. № 2535,

	Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
3	Ознакомить ответственных лиц с приказами по охране труда, пожарной безопасности, ознакомить вновь принятых работников с правилами внутреннего распорядка под роспись в соответствии с ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированная система документации. Унифицированная форма системы организационно - распорядительной документации. Требования к оформлению документов», ППР, Трудовой кодекс РФ
4	Журнал первичного инструктажа на рабочем месте заполнять в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», проводить стажировку на рабочем месте, Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2013 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
5	Издать приказ на лицо, замещающего ответственного за электробезопасность, основание ПТЭЭП
6	Огнетушитель в актовом зале разместить в соответствии с ППР в РФ
7	В тепловом узле вывесить инструкцию по эксплуатации в соответствии с «Правилами эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правилами техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г.), установить на лампах плафоны в соответствии с ППБ 101-89
8	Переработать декларацию пожарной безопасности, согласно внесению изменений в законодательство в области пожарной безопасности ППР РФ № 390.
9	Разработать билеты для итогового экзамена прохождения пожарно технического минимума, согласно требованиям приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
10	По итогам специальной оценки рабочих мест разработать план по улучшению условий труда, согласно требований ст.212 ТК РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011 г. N 342н

Директору МОУ СОШ №36 предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля в срок до 21.12.2015 г.

 Н.Е. Кокуев
 С.А. Казанский

Справку получил _____ дата _____ г.