



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,
Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 41, Ярославль, 150001, телефон: (4852) 42-92-94, факс: (4852) 73-05-79
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>, yar@cntr.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 6.1-0915вн-П/0132Я-2019
об устранении выявленных нарушений**

150054, город Ярославль, улица Щапова, дом 14
(место составления предписания)

“ 22 ” ноября 20 19 г.
(дата составления предписания)

Выдано: муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №36»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения внеплановой выездной проверки по контролю за соблюдением
юридическим лицом обязательных требований безопасности в энергетике.

(плановой/внеплановой)

нарушений, отраженных в акте проверки от 22.11.2019 № 6.1-0915вн-А/0132Я-2019.
(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» МОУ «Средняя школа №36»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/ п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно- правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
1.	Ответственный за электрохозяйство Каретина Е.Л. не прошла очередную проверку знаний.	п.п.1.4.20, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный №4145 от 22	22.02.2020г.

		января 2003г.) (далее – ПТЭЭП)	
2.	Заместитель ответственного за электрохозяйство Нетрусова Т.В. не прошла очередную проверку знаний.	п.п.1.4.20, 1.4.28 ПТЭЭП	22.02.2020г.
3.	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не содержит указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	п.п.8.3, 8.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), ПОТЭЭ	22.02.2020г.
4.	Инженер-электрик Крысанов Г.Г. не имеет права выполнять оперативные переключения в электроустановках (является ремонтным персоналом)	п.п.1.4.5.1, 1.5.21 ПТЭЭП	22.02.2020г.
5.	Удосверение инженера-электрика Крысанова Г.Г. выдано для работ в организации ООО «Ярэкспертиза»	Приложение 2 Примечание 2 ПОТЭЭ	22.02.2020г.
6.	Инженер-электрик Крысанов Г.Г. не имеет права выполнять работы в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации (является ремонтным персоналом)	п.8.1 ПОТЭЭ	22.02.2020г.
7.	В инструкциях по охране труда для электромонтера ИОТ №074-2018 не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.6 ПОТЭЭ	22.02.2020г.
8.	Отсутствуют программы подготовки электротехнического персонала	Пункт 1.4.9 ПТЭЭП	22.02.2020г.
9.	Отсутствуют программы стажировки	Пункт 1.4.11 ПТЭЭП	22.02.2020г.
10.	Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования.	п.1.6.7 ПТЭЭП	22.02.2020г.
11.	Отсутствует список работников имеющих право ведения оперативных переговоров (список работников не передан энергоснабжающей организации).	п.1.8.2 ПТЭЭП	22.02.2020г.
12.	Отсутствуют утвержденные ответственным за электрохозяйство однолинейные схемы.	п.1.5.8 ПТЭЭП	22.02.2020г.

13.	Во ВРУ здания присутствуют посторонние предметы (столы, стулья и т.д.), отсутствует возможность нормально обслуживать электроустановку.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	22.02.2020г.
14.	Не проведен тепловизионный контроль электрооборудования ВРУ.	п.п.2.2.8, 3.6.39 ПТЭЭП	22.02.2020г.

Вы имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического
надзора по Ярославской и
Костромской областям




Колесников И.Н.

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Каретина Елена Львовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ” ноября 20 19 г.
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)