

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1544

По адресу/адресам:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 города Ярославля (МОУ СОШ № 36), 150054, Ярославская область, г.Ярославль, Щапова, д.14

На основании Главного государственного санитарный врач по Ярославская область Мелюка Сергея Анатольевича №1544 от 06.06.2012 была проведена _____
выездная проверка в отношении: **Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 города Ярославля (МОУ СОШ № 36), 150054, Ярославская область, г.Ярославль, Щапова, д.14**

Дата и время проведения проверки:

средняя школа МОУ СОШ № 36

08.06.2012 с 9:00 по 16:00. Продолжительность 7:00

Общая продолжительность проверки: **5 рабочих дней**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки)

«___» _____ 20___ г. _____ : _____ : _____
Дата Время Подпись Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Голованова Наталья Терентьевна.

При проведении проверки присутствовали:

Василенко Татьяна Васильевна

В ходе проведения проверки:

Школа построена по типовому проекту в 1976 г., расположение внутриквартальное, территория ограждена забором со всех сторон. Фактическая площадь земельного участка 16232 м².

Учебные занятия проводятся в первую смену, начало занятий с 8.30 часов, продолжительность уроков 45 минут, длительность перемен от 10 до 20 минут.

Всего в школе обучаются 1154 учащихся (40 классов):

1-4 классы - 15 классов - 454 учащихся;

5-9 классы - 19 классов - 539 учащихся;

10-11 классы - 6 классов -161 учащихся.

Средняя наполняемость класса 29 человек.

На первом этаже размещается: гардероб, мастерские, 2 спортивных зала с раздевалками для мальчиков и девочек, кабинет врача, столовая (пищеблок доготовочный с обеденным залом), медицинский блок, учебные классы, хозяйственные помещения, туалеты для мальчиков и девочек. Площадь учебных кабинетов в среднем от 52,0 м² до 69,7 м². Потолок побелен, стены окрашены масляной краской, где-то акриловой, на полу линолеум.

На втором этаже размещается: административно - хозяйственные помещения, учебные классы, библиотека, туалеты для девочек и мальчиков. Площадь учебных кабинетов в среднем от 52,0 м² до 69,7 м². Потолок побелен, стены окрашены масляной краской, где-то акриловой, на полу линолеум.

На третьем этаже размещаются учебные классы, хозяйственные помещения, туалеты.

Здание подключено к централизованным системам инженерных коммуникаций: горячего и холодного водоснабжения, канализации и отопления, электроснабжения.

Вентиляция естественная за счет вентиляционных шахт и вентиляционных каналов. На пищеблоке и кабинете химии установлена приточно-вытяжная вентиляция

Освещение: естественное и искусственное, искусственное представлено люминесцентными лампами. Меловые доски оборудованы софитами.

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом. Классы оборудованы мебелью 2-х 3-х роста-возрастных размеров. Мебель промаркирована.

На каждом этаже предусмотрена техническая комната с установкой крана с подводкой горячей и холодной воды для проведения влажной уборки помещений. Уборочный инвентарь хранится в туалете в одной из кабинок. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно.

Для организации питания учащихся школы имеется столовая, работающая на полуфабрикатах. В состав помещений входит: горячий цех, доготовочный, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, кладовая для сухих продуктов, охлаждаемая камера, раздевалка для персонала.

Медицинский блок состоит из 2-х кабинетов. Кабинет приема врача и процедурная. Санитарно-эпидемиологическое заключение имеется. Кабинет оборудован всем необходимым.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения

Голованова Н.Т.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения

Голованова Н.Т.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Голованова Н.Т. Голованова Н.Т.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«15» 06 2012 г. Вас Басина Г.В.
Дата Подпись Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения

Голованова Н.Т.